



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304662602

认证委托人名称及地址

上海韩施电气自动化设备有限公司
上海市奉贤区柘林镇新寺翁家村 180 号 4 幢 109

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

EOCR-...; Ui: 690V; Uimp: 6kV; Ue: AC690V; Ie: 0.5A~80A, 0.5A~
25A(仅 EOCR-CSL..., EOCR-CSM...); 脱扣级别: 10, 20, 30; 防护等级: IP20;
极数: 3P; 配用的辅助触头: Ui: 250V; Uimp: 6kV Ith: 3A; AC-15: Ue: 240V,
Ie: 2A; DC-13: Ue: 30V, Ie: 1A. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 23 日 有效期至: 2029 年 07 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304662602

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

EOCR-T E L SE C A R
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

No	型号	描述
①	产品类型	T 第 3 代产品
		C 第 4 代产品
②	电 流 范 围	E 基本型
		M 基本型
		T 模拟量输出型
		Z 接地保护型
		S 速断保护型
③	产品形式	L 一体显示
		M 分体显示
④	电 流 范 围	SE 0.5~80A;0.5~25A(仅 EOCR-CSL..., EOCR-CSM...)
		S1 配 3CT-100:5 电流互感器
		SS 配 3CT-150:5 电流互感器
		S2 配 3CT-200:5 电流互感器
		S3 配 3CT-300:5 电流互感器
		S4 配 3CT-400:5 电流互感器
⑤	输出接点	C 1a1b and 1a, 1a and 1b
⑥	电压范围	A 100~240V DC/AC
⑦	穿线方式	R 标准互感器

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司