



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661569

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

PFZ、PMZ、EOCRPFZ、EOCRPMZ; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 690V; PFZ, PMZ: Ie: (0.5A-60A)×0.9;
EOCRPFZ, EOCRPMZ: Ie: (0.5A-100A)×0.9; 脱扣级别: 2, 3, 5E, 10E, 20E, 30E, 40(PFZ、
PMZ), 10、20、30(EOCRPFZ、EOCRPMZ), 40; 3P; IP20; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Uimp:
4kV; Ui: 250V; Ith: 3A; AC-15: 250V/3A, DC-13: 30V/1A; 型号的解释详见附件页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月22日 有效期至: 2029年07月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661569

证书附页: 第 1 页 共 2 页

型号的解释:

$\frac{PMZ}{1}$ - $\frac{C}{2}$ - $\frac{WR}{3}$ $\frac{D}{4}$ $\frac{Z7}{5}$ $\frac{T}{6}$ $\frac{Q}{7}$

1. 型号代号
电动机保护器:
PMZ: 集成一体式
PFZ: 显示分离式
2. CCC 强制认证产品
3. 电流范围
WR: (0.5A~60A)×0.9
外接电流互感器,H1: CT 100 型, HH: CT 150 型, H2: CT 200 型, H3: CT 300 型,
H4: CT 400 型
4. 输出触头类型
D: 1 常开(97, 98) + 1 常闭(95, 96) + 1 常开(57, 58)
5. 控制电路电源电压及频率:
Z7: 100~240VAC/DC, 50/60Hz
B: 24 VAC/DC, 50/60Hz
6. 接线端子类型
T: 具有主电路接线端子
W: 无主电路接线端子
7. 产品用途
Q: 适用于出口
空白: 本地产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661569

证书附页：第 2 页 共 2 页

<u>EOCRPMZ</u>	-	<u>WR</u>	-	<u>D</u>	<u>U</u>	<u>H</u>
1		2		3	4	5

1. 型号代号
数字电子式电动机保护器，采用 RS-485 通信：
EOCRPMZ： 集成一体式
EOCR PFZ： 显示分离式
2. 电流范围
WR: (0.5A~100A)×0.9
3. 输出触头类型
D: 1 常开(97, 98) + 1 常闭(95, 96) + 1 常开(57, 58)
4. 控制电路电源电压及频率：
U: 100~240VAC/DC, 50/60Hz
5. 接线端子类型
H: 通孔类型，无主电路接线端子

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司