



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661564

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

EOCRDS1(T)、EOCRDS3(T)、EOCRSE2; Ui:690V; Ue:AC690V; Ie[EOCRDS1(T)]: 0.5A~6A、
3A~30A; Ie[EOCRDS3(T)、EOCRSE2]: 0.5A~6A、3A~30A、5A~60A; 脱扣级别: 2E,3E,5E,10E;
2P(EOCRSE2), 3P[EOCRDS1(T)、EOCRDS3(T)]; IP20; 配用的辅助触头: 1NO1NC; Ith:3A;
AC-15:250V/3A; DC-13:30V/3A; 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 07 月 22 日 有效期至: 2029 年 07 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661564

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

EOCR ☐ ☐ - ☐ ☐ ☐ ☐
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

No	Type	Meaning
①	Model	DS1 逆相，缺相，反时限
		DS3 逆相，缺相，定时限
		SE2 定时限
②	Terminal	T Terminal type 螺钉端子连接
		Blank Non-terminal type 无螺钉端子(穿孔连接)
③	Standard	05 Ie:0.5A~6A
		30 Ie:3A-30A
		60 Ie:5A-60A
④	Fail safety	N Fail safe ON 有故障判断
		R Fail safe OFF 无故障判断
		Blank 可设定 N Type 或 R Type
⑤	Power Supply	S AC/DC (24~240)V
		W AC (380~440)V
⑥	Product Usage	Q 出口产品
		Blank 本地销售产品

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司