



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661566

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

EOCRSS-05、30、60; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: AC690V; Ie: 0.9×(0.5A-6A)、
0.9×(3A-30A)、0.9×(5A-60A); 脱扣级别: 2E, 3E, 5E, 10E; 2P; IP20; 配用的
辅助触头: 1NO1NC, Uimp: 4kV; Ui: 250V; Ith: 3A, AC-15: 250V/3A, DC-13:
30V/3A; 型号的解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月22日 有效期至: 2029年07月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661566

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

E O C R S S - 05 S Q
① ② ③

No	Type		Meaning
①	Standard	05	0.9×(0.5A-6A)
		30	0.9×(3A-30A)
		60	0.9×(5A-60A)
②	Power Supply	S	24...240VAC/DC
		W	380...440VAC
③	Product Usage	Q	出口产品
		空白	本地销售产品

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司