



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661563

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul,
Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.

63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

SSD、EOCRSSD; Uimp: 6kV; Ui: 690V; Ue: 690V; Ie: (0.5A~6A)×0.9、(3A~30A)×0.9、
(10A~60A)×0.9; 脱扣级别: 2E, 3E, 5E, 10E; 2P; 配用的辅助触头: 1NO1NC,
Uimp: 4kV; Ui: 250V; Ith: 3A, AC-15: 250V/3A, DC-13: 30V/1A; 型号解释
详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年07月22日 有效期至: 2029年07月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661563

证书附页：第 1 页 共 2 页

型号的解析：

<u>SSD</u>	-	<u>C</u>	-	<u>□</u>	<u>D</u>	<u>□</u>	<u>Q</u>
1		2		3	4	5	6

1. 系列代号
SSD:电子式过载继电器
2. CCC 认证产品
3. 电流范围
05: (0.5A - 6A) ×0.9
30: (3A - 30A) ×0.9
60: (10A - 60A) ×0.9
4. 辅助触头类型
D: OL (1 常闭 + 1 常开)
5. 控制电压
M7: 220V AC, 50/60Hz
F7: 110V AC, 50/60Hz
B: 24V AC/DC, 50/60Hz
6. 产品类型
Q: 出口产品
空白: 本地销售产品

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010304661563

证书附页: 第 2 页 共 2 页

EOCRSSD	-	□	□
1		2	3

1. 系列代号

EOCRSSD: 电动机保护器 (特定客户用)

2. 电流范围

05: (0.5A - 6A) × 0.9

30: (3A - 30A) × 0.9

60: (10A - 60A) × 0.9

3. 控制电压

S: 24V~240V AC/DC, 50/60Hz

注: 特定用户用产品本体配有 1NO1NC 的辅助触头。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司