

EOCR-SS

规格

EOCRSS-05(0.5-6A)

EOCRSS-30(5-30A)

EOCRSS-60(10-60A)

旋钮调整方法

LOAD(过电流值设定): 通常设置为电机运行电流的1.1-1.2倍。

D-TIME(启动延时设置): 设置为电机的启动时间增加1-2秒。

O-TIME(跳闸延时设置): 通常设置为3秒, 也可根据客户实际使用情况设定。



韩施电气

Features

EOCR-SS 产品面板介绍

