中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661561

认证委托人名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

生产者名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
6F (Magok-dong, Daebang building), 248, Gonghang-daero, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

生产企业名称及地址

Schneider Electric Korea Ltd.
63-5 Seokam-ro 1-gil, Iksan City, Jun Book, Korea

产品名称和系列、型号、规格

电动机保护器

i3DM,i3MS,i3MZ,i3M420,3DM2,3MZ2,iFDM,iFMS,IFMZ,IFM420,FDM2,FMZ2-window type；Uimp:6kV；Ui:690V；Ue:AC690V；Ie:0.5A~80A,0.5~25A(仅 i3MS，iFMS)；脱扣级别:10，20，30；3P；IP20；配用的辅助触头：1NO1NC，1NO；Uimp:6kV；Ui:250V； Ith:3A； AC-15:240V/2A，DC-13:30V/1A. 型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 07 月 22 日 **有效期至：**2029 年 07 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661561

型号的解释：

i3DM	-	WR	D	U	W	Q
Ⅰ		Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ

I. I. Model- i3DM, i3MZ, i3MS, i3M420, i3BZ, 3BZ2, 3DM2, 3MZ2, iFDM, iFMZ, iFMS, iFM420, iFBZ, FBZ2, FDM2, FMZ2 系列与i3DM系列型号相同，但如下所示;

i3DM-过电流保护和通信功能, modbus/RS-485

i3MS-短路电流保护功能

i3MZ-接地电流保护功能

i3BZ- 具有内置 ZCT 的接地电流保护功能

i3M420-4~20mA 直流输出

iFDM-t 显示部分和逆变器部分是分开的

iFMS- 显示部分和逆变器部分是分开的，短路保护功能

iFMZ-显示部分和逆变器部分是分开的，接地保护功能

iFBZ- 显示部分和逆变器部分是分开的，具有内置 ZCT 的接地电流保护功能

iFM420-显示部分和逆变器部分是分开的，4～20mA 直流输出

3DM2-没有通信功能

3MZ2-接地电流保护功能，没有通信功能

3BZ2-具有内置 ZCT 的接地电流保护功能，没有通信功能

FDM2-显示部分和逆变器部分是分开的，没有通信功能

FMZ2-显示部分和逆变器部分是分开的，接地电流保护功能，没有通信功能

FBZ2- 显示部分和逆变器部分是分开的，具有内置 ZCT 的接地电流保护功能，没有通信功能

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661561

II.电流设定范围

WR -电流宽频范围 0.5-80A, 0.5-25A

0.5~25A （i3MS 和 iFMS 型号的最大值）

H1: CT100type, HH: CT150type, H2: CT200type, H3: CT300type, H4: CT400type,

(适用于外置的 CT)

Ill. 输出信息

“1a1b and la" types: i3DM, i3MS, 3DM2, iFDM, iFMS, FDM2, i3BZ, 3BZ2, iFBZ, FBZ2 系列

“1a and 1a(or 1b)"types: i3MZ, i3M420, 3MZ2, iFMZ, iFM420, FMZ2 系列

“A": OL(1a), GR(1a) for i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2
or OL(1a1b), GR(1a) for i3BZ, 3BZ2, iFBZ, FBZ2

“C”: OL/GR(1a1b) for i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2
or OL/GR(1a1b), AL/UL/TO(1a) for i3BZ, 3BZ2, iFBZ, FBZ2

“D": OL(1a), GR(1a) for i3MZ, iFMZ, 3MZ2, FMZ2
or OL(1a1b), AL/UL/TO(1a) for i3DM, 3DM2, iFDM, FDM2
or OL(1a1b), SH(1a) for i3MS, iFMS
or OL(1a1b) for i3M420, iFM420

IV.控制电压

U-100-240V ac/dc,50/60Hz, B-24V AC/DC

V.参照信息(CT 壳架信息)

“W”-Passing Through Window Type(Main terminal not provided)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304661561

Ⅵ. Classification of Product.

"Q: Export products

Blank: Local products

"Any alphabet (1 to 3 digit)": Customer products

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司